Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №10 «Звёздочка» города Смоленска

**Отчет**

**о нарушения требований пожарной безопасности, указанные в предписании № 59/1/31 от 31 марта 2021 года**

Нарушения требований пожарной безопасности, указанные в предписании № 59/1/31 от 31 марта 2021 года устранены полностью. Произведен демонтаж старой наружной открытой металлической лестницы и выполнен капитальный ремонт пожарной лестницы.

Пожарные шкафы, выполненные из горючих материалов, заменены на металлические конструкции.

Заведующий Е.В. Кругликова