



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ОКПО 75415546, ОГРН 1056758325238, ИНН/КПП 6731049404/673101001; Тенишевой ул., д. 26, г. Смоленск, 214018;  
тел: (4812) 38-25-10, факс: (4812) 55-25-49; E-mail: [rpn@67.rospotrebnadzor.ru](mailto:rpn@67.rospotrebnadzor.ru), <http://67.rospotrebnadzor.ru>

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований**

№ 02-829 214004, Смоленская область,  
г. Смоленск, ул. Николаева, д. 16 « 20 » ноября 2024 г.  
(место выдачи предписания)

Специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Григорьевой Мариной Александровной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 Звездочка» города Смоленска

(указывается наименование контролируемого лица, адрес местонахождения и места осуществления деятельности)

выявлены нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства в части ст. 28 Закона РФ от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 – нарушены требования к внутренней отделке помещений, для внутренней отделки помещений используются материалы, не позволяющие проводить их уборку (мытьё) и дезинфекцию, влажным способом, так нарушена целостность:

- потолка в раздевалке подготовительной группы №1 (виднеются подтеки на потолке),
- стена в туалете группы №5 (трещина на стене).

п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 – помещение пищеблока не обеспечено местной системой вытяжной вентиляции, (помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла и влаги, дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции.)

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

**П.1** в части п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 – обеспечить внутреннюю отделку помещений материалами, позволяющими проводить их уборку (мытьё) и дезинфекцию, влажным способом:

- потолка в раздевалке подготовительной группы №1 (виднеются подтеки на потолке),
- стена в туалете группы №5 (трещина на стене).

**П.2** в части п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 – обеспечить помещение пищеблока местной системой вытяжной вентиляции.

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:**  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10  
Звездочка» города Смоленска  
(наименование и адрес местонахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Смоленской области по адресу: Тенишевой ул., д. 26, г. Смоленск, 214018; тел: 8 (4812) 38-25-10, факс: 8 (4812) 55-25-49 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «20» ноября 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт      отдела  
санитарного надзора  
(должность лица, составившего  
предписание)

  
(подпись)

Григорьева М.А.  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «20» ноября 2024 г.

  
(подпись)

Кругликова Е.В.  
(инициалы и фамилия)