



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
Главное управление МЧС России по Смоленской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)  
ул. Багратюна, д. 3, г. Смоленск, 214004, тел./факс 8(4812) 65-64-60, e-mail: gu.mchs.smol@yandex.ru  
Телефон «доверия» 34-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска**

(наименование органа государственного пожарного надзора)  
ул. Урицкого, д. 7, кааб. 401, г. Смоленск, 214018, тел./факс 8(4812) 38-74-11  
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

**Предписание № 59 / 1 / 31**  
**об устранении нарушений требований требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 «Звездочка» города Смоленска**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Смоленска по пожарному надзору от « 02 » марта 2021 года № 59 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. « 24 » марта 2021 г. по 12 ч. 00 мин. « 31 » марта 2021 г. проведена проверка старшим инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области Петрусевым Андреем Сергеевичем Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 «Звездочка» города Смоленска по адресу: г. Смоленск, ул. Николаева, д. 16.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад № 10 «Звездочка» города Смоленска Бурцевой Зоей Ивановной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преприятий	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятий по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Настил ступени наружной лестницы из подготовительной группы (групповой ячейки № 5) выполнен не из сплошных проступей	Для детских дошкольных учреждений настилы площадок должны изготавливаться типа Ф, ступени - типов Ш или В. Расстояние от нижней ступени лестницы до уровня земли должно быть не более шага ступеней в лестничном марше. Государственный стандарт ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний», п. 4.6	01.07.2022	
2.	Ширина проступи открытой наружной металлической лестницы составляет менее 0,2 м (по факту 10 см)	В качестве второго и иных дополнительных эвакуационных выходов со второго этажа зданий во всех климатических районах допускается использовать наружные открытые лестницы с уклоном не более 60° (для зданий детских дошкольных учреждений не более 45°) (кроме зданий школ, школ-интернатов, стационаров лечебных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов, детских дошкольных учреждений для детей с нарушениями физического и умственного развития, а также детских дошкольных учреждений общего типа III - V степеней огнестойкости). При этом данные лестницы должны быть рассчитаны на число эвакуируемых не более, человек: 70 - для зданий I и II степеней огнестойкости; 50 - для зданий III степени огнестойкости; 30 - для зданий IV и V степеней огнестойкости. Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а проступи их ступеней должны быть сплошными шириной не менее 0,2 м. Свод правил (СП 1.13130.2020) Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, п. 7.1.2.	01.07.2022	
3.	Ширина открытой наружной металлической лестницы составляет менее 0,8 м (по факту 79 см)	Уклон наружных открытых лестниц, используемых для эвакуации, в зданиях детских дошкольных учреждений должен составлять не более 45 градусов. Ширину указанных лестниц допускается выполнять не менее 0,8 м. Свод правил (СП 1.13130.2020) Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, п. 5.2.1.	01.07.2022	

4.	Высота ограждения наружной открытой металлической лестницы составляет менее 1,2 м (по факту 85 см);	Для эвакуационных лестниц должны соблюдаться следующие размеры: высота ограждений маршей и площадок - не менее 1,2 м. Государственный стандарт ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний», п. 4.2	01.07.2022	
5.	Уклон наружной открытой металлической лестницы составляет более 45 градусов (по факту 52)	Уклон наружных открытых лестниц, используемых для эвакуации, в зданиях детских дошкольных учреждений должен составлять не более 45 градусов. Ширину указанных лестниц допускается выполнять не менее 0,8 м. Свод правил (СП 1.13130.2020) Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, п. 5.2.1.	01.07.2022	
6.	Пожарный шкаф на втором этаже (на площадке лестничной клетки) выполнен из горючих материалов	Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны быть изготовлены из негорючих материалов. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4, ст. 107.	01.07.2022	
7.	Пожарный шкаф в подготовительной группе (групповой ячейке № 5) выполнен из горючих материалов	Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны быть изготовлены из негорючих материалов. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4, ст. 107.	01.07.2022	
8.	Пожарный шкаф в подготовительной группе (групповой ячейке № 1) выполнен из горючих материалов	Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны быть изготовлены из негорючих материалов. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4, ст. 107.	01.07.2022	
9.	Пожарный шкаф на первом этаже (на лестнице ведущей к запасному выходу) выполнен из горючих материалов	Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны быть изготовлены из негорючих материалов. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4, ст. 107.	01.07.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Старший инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области  
Петрусев А.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 31 » марта 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)  
« 31 » марта 2021 г.

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 10 «Звездочка»  
города Смоленска Бурцева З.И.

(должность, фамилия, инициалы)

\*- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору